

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-54 E-mail: gu@mchs96.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. тел. 312-44-09 тел. доверия 262-99-99 E-mail: оогрпн_угрпн@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Камышловского ГО,
Камышловского МР и Пышминского ГО

(г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 54, тел./факс 8(34375) 2-06-83, E-mail: tond-kamyshlov@mail.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 33/1/19

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Обуховский детский сад № 2» (МКДОУ «Обуховский детский сад № 2»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице заведующей Калугиной Елены Павловны.

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества, руководителя организации и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Камышловского ГО, Камышловского МР и Пышминского ГО по пожарному надзору Старыгина О.А. от 20.02.2021 года, № 15, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

“ 16 ” июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2
“ 21 ” июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2
“ 29 ” июня 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1

проведена плановая, выездная проверка Начальником ОНД и ПР ГО Камышловского ГО, Камышловского МР и Пышминского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковником внутренней службы Старыгиным О.А. на объекте защиты: территории здания и помещений дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: 624852, Свердловская область, Камышловский район, с. Обуховское, ул. Мира, 78-а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МКДОУ «Обуховский детский сад № 2» Калугиной Еленой Павловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Площадку у пожарного водоема для забора воды на нужды пожаротушения выполнить размерами не менее (12x12 метров) с твердым покрытием.	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 9.4 СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения»; п. 10.10 СП 8.13130.2020 На-	01.06.2022	

		ружное противопо- жарное водоснабже- ние.		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР Камышловского ГО,
Камышловского МР и Пышминского ГО
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области
подполковник внутренней службы
Старыгин О.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


«29» июня 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«29» июня 2021 г.



Заведующая МКДОУ «Обуховский детский сад № 2» Калугина Елена Павловна

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:

МЧС России (495) 400-99-99;

ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.